

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 9 «Росинка» г. Краснокаменск Забайкальский край**

**АКТ  
испытаний гимнастических снарядов и оборудования  
в физкультурном зале**

**От 30 мая 2022 г.**

Комиссия, назначенная приказом заведующего МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» в составе:

Председатель: Перминова Г.В.

Члены комиссии: Губанова О.М. и Вологодина Е.С.

произвела испытания гимнастических снарядов и оборудования в физкультурном зале МАДОУ детский сад № 9 «Росинка».

**Комиссия установила:**

1. Физкультурный зал: метраж 27 кв. м.

- Стационарный, приспособленный, совмещённый (нужное подчеркнуть);
- Целостность пола (покрытия) соответствует нормативным требованиям и соответствует (не соответствует).
- Ограждение оконных рам (деревянные рейки, сетка);
- Наличие защитных устройств осветительных приборов имеется (не имеется);
- Выступающие из стен предметы крючки, штыри и т. п. отсутствуют;
- Наличие аптечки имеется (не имеется);
- Ограждение отопительных приборов (дерево, пластик) нужно подчеркнуть;
- Инструкция по охране труда и технике безопасности имеется (не имеется).

2. В физкультурном зале для проведения организованной образовательной деятельности имеется:

- шведская стенка (3 пролёта);
- гимнастические скамейки (3 шт);
- Маты (4 шт);
- Щиты для метания (2 деревянных, 2 поролоновых покрытых дерматином);
- Батуты (2 шт).
- Канаты (1 с узлами, 1 без узлов).

Надёжность установки оборудования испытана:

1. Каждая перекладина «шведской стенки» - воздействию груза 200 кг, приложенного под углом 75° в течение 2 мин.
2. Гимнастические скамейки - воздействию груза 200 кг, установленного в середине скамейки на высоте 25, 30, 40 см (прогиб 1 см) в течение 2 мин.
3. Батут - воздействию груза 100 кг в течение 5 мин.
4. Спортивный комплекс, состоящий из верёвочной лестницы, колец, каната, металлической лестницы, короткой перекладины, турника, воздействию груза 200 кг, в течение 2 мин.

Прогибы гимнастических снарядов после снятия нагрузки приняли первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

**КОМИССИЯ РЕШИЛА:**

На основании осмотра физкультурного зала, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

1. Считать физкультурный зал со спортивным инвентарём и оборудованием МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» готовым к проведению летне – оздоровительной компании - 2022 г., о чём в «Журнале регистрации результатов испытания спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств» произведена запись от 30.05 2022 г.

Председатель комиссии: Зерина Перминова Г.В.

Члены комиссии: Сид /Губанова О.М.

Вн Вологодина Е.С.